José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *529* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH C/FELIPE II nº51*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.5		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.20	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.31	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1.4	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	731	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 20	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.60		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	1.11	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *531* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH AVDA. DE LA CONCORDIA nº52*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON	0.7		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR	0.20	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR	0.53	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND	702	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	< 20	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA	7.39		[6.5 - 9.5]
46-SABOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.91	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *532* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH C/ CARMEN nº26*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.7		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.22	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.51	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	705	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 20	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.41		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.95	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *535* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH AVDA. DE LA CONSTITUCION nº28*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.8		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.29	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.54	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	686	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 20	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.43		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0..80	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *536* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH CARRETERA DE SOCUELLAMOS GASOLINERA "SUMINISTROS AGRICOLAS"*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.5		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.30	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.23	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	698	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 20	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.36		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.61	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *534* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH C/ ZARAGOZA nª5*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON	0.7		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON	0.02	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR	0.32	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR	0.37	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND	728	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG	70	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA	7.54		[6.5 - 9.5]
46-SABOR METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.81	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *533* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH C/ EXTREMADURA nº4*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 0.01	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.8		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.26	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.52	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	695	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	85	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.42		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.81	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748

José María Cruz Martín-Pozuelo
AUTORIZACION nº LA/AL/CR-002 Y LA/SA/CR-004
C/Martires,2 - 13250 DAIMIEL - C. REAL
Tlef: 926 854411 www.laboratoriocruz.com

AYUNTAMIENTO PEDRO MUÑOZ, - -
MUESTRA: *530* ***FECHA:*** *18/04/2016*
ORIGEN: *AGUAS Y ALIMENTOS*
ENTIDAD: *PRIVADO*
TIPO DE MUESTRA: *AFCH AVDA. PLAZA DE TOROS nº5*
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: *J.Mª. CRUZ*

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	Resultado	Unid.	Val. paramétrico
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			
1-ESCHERICHIA COLI *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
PARAMETROS QUIMICOS			
12-COBRE *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	0.07	mg/L	[0 - 2]
24-PLOMO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	< 10	µg/L	[0 - 25]
CLORO LIBRE RESIDUAL "IN SITU" *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLCON*	0.3		
PARAMETROS INDICADORES			
31-BACTERIAS COLIFORMES *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/BCOL*	0	UFC/100 mL	[0 - 0]
34-AMONIO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/AMON*	< 0.01	mg/L	[0 - 0.5]
36-CLORO COMBINADO RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.18	mg/L	[0 - 2]
37-CLORO LIBRE RESIDUAL *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/CLLR*	0.12	mg/L	[0 - 1]
39-COLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	< 1	mg/L Pt/Co	[0 - 15]
40-CONDUCTIVIDAD (TR 20º C) *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COND*	680	µS/cm a 20ºC	[0 - 2500]
41-HIERRO *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/MAAG*	40	µg/L	[0 - 200]
43-OLOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]
45-pH *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/PHA*	7.32		[6.5 - 9.5]
46-SABOR *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/COLORA*	1	i.d. (25ºC)	[0 - 3]

ANALISIS DE AGUAS

Ensayo	*Resultado*	*Unid.*	*Val. paramétrico*
49-TURBIDEZ *METODO DE ENSAYO: PE/03/X/TURA*	0.85	UNF	[0 - 5]

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada.Los valores paramétricos son los niveles maximos y minimos fijados por la normativa para cada uno de los parametros a controlar y se expresan especificamente segun el tipo de muestra analizada. Las normativas a que hacen referencia son:

R.D. 140/2003 (CRITERIOS SANITAROS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO);
R.D. 865/2003 (PREVENCION DE LEGIONELOSIS);
R.D. 742/2013 Y D. (JCCM) 288/2007 (CRITERIOS T.-S. DE PISCINAS DE USO PUBLICO)
OMPMA (AYUNT. DE DAIMIEL) (AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS A COLECTORES Y LIMITES DE VERTIDOS AL SUBSUELO TRAS TRATAMIENTO).

Daimiel, jueves, 21 de abril de 2016
fdo. Facultativo responsable de la validación:
José Mª. Cruz Martín-Pozuelo,Farmaceutico col.nº CR-748